

**Інформація про результати перевірки параметрів якості природного газу,  
що транспортується розподільними трубопроводами у Кіровоградській області,  
за період Травень 2018 р.**

На виконання вимог п.3 глави 1 Розділу IX та Розділу XV Кодексу Газорозподільних мереж, ВАТ "Кіровоградгаз" повідомляє, що за результатами перевірки у періоді Травень 2018 р. параметри якості природного газу, що подається споживачам з розподільних трубопроводів ВАТ "Кіровоградгаз", відповідають ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия»:

<b>Параметр якості природного газу</b>	<b>Одиниця вимірювання</b>	<b>Фактичне значення*</b>	<b>Нормативне значення по ГОСТ</b>
Теплота згоряння вища	ккал/куб.м	9 045 - 9 229	не регламентується
	МДж/ куб.м	37,87 - 38,64	не регламентується
	кВт год/ куб.м	10,52 - 10,73	не регламентується
Теплота згоряння нижча	ккал/куб.м	8 156 - 8 333	не менше 7600
	МДж/ куб.м	34,15 - 34,89	не менше 31,80
	кВт год/ куб.м	9,48 - 9,69	не менше 8,83
Число Воббе вище	ккал/куб.м	11 523 - 11 949	9850 - 13000
	МДж/ куб.м	48,246 - 50,03	41,21-54,39
	кВт год/ куб.м	13,4 - 13,9	11,44-15,11
Масова концентрація сірководню	г/куб.м	0	не більше 0,02
Масова концентрація меркаптанової сірки	г/куб.м	0	не більше 0,036
Об'ємна доля кисню	%	0,001 - 0,0093	не більше 1,0
Маса механічних домішок	г/куб.м	0	не більше 0,001
Інтенсивність запаху газу	г/куб.м	0	не більше 0,001

\* за даними паспортів фізико-хімічних показників природного газу, наданими вимірювальними хіміко-аналітичними лабораторіями:

- Олександрівського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз» (свідоцтво про атестацію №3153 від 07.08.2014 р. дійсне до 06.08.2018 р., свідоцтво про атестацію №РН-0058/2015 від 18.06.2015 р. дійсне до 18.06.2020 р.);
- Кременчуцького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз» (свідоцтво про атестацію № КФ 0612 від 20.06.2016 р. дійсне до 20.06.2019 р.);
- Гайсинського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз» (свідоцтво про атестацію № ПУ-0033/18 від 25.05.2018 р. дійсне до 25.05.2021 р.);
- Криворізького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Харківтрансгаз» (свідоцтво про атестацію № ПЄ 0048/2013 від 16.05.2013 р. дійсне до 16.05.2018 р.);