

**Інформація про результати перевірки параметрів якості природного газу,  
що транспортується розподільними трубопроводами у Кіровоградській області,  
за період Вересень 2018 р.**

На виконання вимог п.3 глави 1 Розділу IX та Розділу XV Кодексу Газорозподільних мереж, ВАТ "Кіровоградгаз" повідомляє, що за результатами перевірки у періоді вересень 2018 р. параметри якості природного газу, що подається споживачам з розподільних трубопроводів ВАТ "Кіровоградгаз", відповідають ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия»:

<b>Параметр якості природного газу</b>	<b>Одиниця вимірювання</b>	<b>Фактичне значення*</b>	<b>Нормативне значення по ГОСТ</b>
Теплота згоряння вища	ккал/куб.м	9 043 - 9 309	не регламентується
	МДж/ куб.м	37,86 - 38,97	не регламентується
	кВт год/ куб.м	10,52 - 10,83	не регламентується
Теплота згоряння нижча	ккал/куб.м	8 154 - 8 407	не менше 7600
	МДж/ куб.м	34,14 - 35,2	не менше 31,80
	кВт год/ куб.м	9,48 - 9,78	не менше 8,83
Число Воббе вище	ккал/куб.м	11 573 - 12 006	9850 - 13000
	МДж/ куб.м	48,453 - 50,267	41,21-54,39
	кВт год/ куб.м	13,46 - 13,96	11,44-15,11
Масова концентрація сірководню	г/куб.м	0	не більше 0,02
Масова концентрація меркаптанової сірки	г/куб.м	0	не більше 0,036
Об'ємна доля кисню	%	0,0016 - 0,011	не більше 1,0
Маса механічних домішок	г/куб.м	0	не більше 0,001
Інтенсивність запаху газу	г/куб.м	0	не більше 0,001

\* за даними паспортів фізико-хімічних показників природного газу, наданими вимірювальними хіміко-аналітичними лабораторіями:

- Олександрівського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз» (свідоцтво про атестацію №41/18 дійсне до 07.08.2020 р.);
- Кременчуцького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз» (свідоцтво про атестацію № КФ 0612 від 20.06.2016 р. дійсне до 20.06.2019 р.);
- Гайсинського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз» (свідоцтво про атестацію № ПУ-0033/18 від 25.05.2018 р. дійсне до 25.05.2021 р.);
- Криворізького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Харківтрансгаз» (свідоцтво про атестацію № 08/-0016/2018 від 16.05.2013 р. дійсне до 16.05.2021 р.);