

## ВАТ "Кіровоградгаз"

### Інформація про результати перевірки параметрів якості природного газу, що транспортується розподільними трубопроводами у Кіровоградській області, за період Лютий 2021 р.

На виконання вимог постанови Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) України від 26.01.2017 р. № 84 ВАТ "Кіровоградгаз" повідомляє, що за результатами перевірки у періоді Лютий 2021 р. параметри якості природного газу, що подається споживачам з розподільних трубопроводів ВАТ "Кіровоградгаз", відповідають ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия»:

Параметр якості природного газу	Одиниця вимірювання	Фактичне значення*	Нормативне значення по ГОСТ
Теплота згоряння вища	ккал/куб.м	9 038 - 9 155	не регламентується
	МДж/ куб.м	37,84 - 38,33	не регламентується
	кВт год/ куб.м	10,51 - 10,65	не регламентується
Теплота згоряння нижча	ккал/куб.м	8 161 - 8 264	не менше 7600
	МДж/ куб.м	34,17 - 34,6	не менше 31,80
	кВт год/ куб.м	9,49 - 9,61	не менше 8,83
Число Воббе вище	ккал/куб.м	11 486 - 11 940	9850 - 13000
	МДж/ куб.м	48,09 - 49,99	41,21-54,39
	кВт год/ куб.м	13,36 - 13,89	11,44-15,11
Масова концентрація сірководню	г/куб.м	0	не більше 0,02
Масова концентрація меркаптанової сірки	г/куб.м	0	не більше 0,036
Об'ємна доля кисню	%	0,0013 - 0,01	не більше 1,0
Маса механічних домішок	г/куб.м	0	не більше 0,001
Інтенсивність запаху газу	г/куб.м	0	не більше 0,001

\* за даними паспортів фізико-хімічних показників природного газу, наданими вимірювальними хіміко-аналітичними лабораторіями:

- Кременчуцьке лінійне виробниче управління магістральних газопроводів (Олександрівський ПМ) ТОВ "Оператор ГТС України" (свідоцтво про атестацію №РЯ 0067/20 від 18.12.2020 р. чинне до 18.12.2025 );
- Кременчуцького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів ТОВ "Оператор ГТС України" (свідоцтво про атестацію №РЯ 0065/20 від 14.12.2020 р. чинне до 14.12.2025);
- Запорізького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів (Криворізького ПМ) ТОВ "Оператор ГТС України"(свідоцтво про атестацію № 01/-0035/2020 від 15.04.2020 р. чинне до 15.04.2023 р.);
- Золотоніське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів (Гайсинський ПМ) ТОВ "Оператор ГТС України" (свідоцтво про атестацію № РЯ 0063/20 від 09.12.2020 р. чинне до 09.12.2025 р.).